



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура г. Аргуна**

ул.А. Кадырова, д.62 в, г. Аргун,
Чеченская Республика, 366310

Директору МБОУ «СОШ №6»
г. Аргун

Чапаевой А.Ш.

ул. Кутузова, 6, г. Аргун, ЧР

24.06.2021 № 7-49-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства о пожарной
безопасности и противодействия терроризму

Прокуратурой г. Аргуна совместно с работниками Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун, проведена проверка в МБОУ «СОШ №6» г. Аргун (далее – Учреждения), на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в статье 3 Федерального закона законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. «а» п.2 Концепции противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.

Согласно ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие

АБ № 072849

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – Правила).

В частности, проведенной проверкой в МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун установлено, что данные требования не соблюдаются, в результате чего выявлены следующие нарушения:

- пожарный щит, не укомплектован пожарным инвентарем;
- первичные средства пожаротушения не перезаряжены и не освидетельствованы;
- автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии;
- не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки;

Допущенные ответственными лицами Учреждения нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения.

Все выявленные нарушения закона стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками Учреждения, а так же отсутствия должного действенного контроля за работой подчиненных сотрудников руководством.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 22 и 24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. В здании МБОУ «СОШ №6» г. Аргун:

- укомплектовать пожарный щит необходимым инвентарем;
- перезарядить и освидетельствовать средства пожаротушения;
- обеспечить исправную работу, автоматической пожарной сигнализации;
- обеспечить исправную работу пожарной сигнализации в помещении


спортивного зала;

- провести огнезащитную обработку, в соответствии с завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.

3. По результатам рассмотрения настоящего представления решить вопрос о привлечении к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности виновных лиц учреждения в их допущении.

4. О результатах рассмотрения и о принятых мерах, сообщить в прокуратуру города в письменной форме в предусмотренный законом месячный срок, с приложением к ответу копии приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор города
старший советник юстиции



Д.А. Ахматов